

「GX形 ダクタイル鉄管管路の設計 JDBA T57」(2025年3月発行)訂正のお知らせ

一 般 社 団 法 人
日 本 ダ ク タ イ ル 鉄 管 協 会

「GX形ダクタイル鉄管管路の設計 JDBA T 57」 (2025 年 3 月発行分) 97 ページ「5.3.3 管端部
および仕切弁部」(一体化長さ早見表) について誤りがありましたので、訂正いたします。

当資料をお持ちの方はお手数ですが お手元の資料の内容のご確認をお願いいたします。

表31 管端部および仕切弁部の一体化長さ										単位：m
呼び径	土かぶりh=0.6m		土かぶりh=0.8m		土かぶりh=1.0m		土かぶりh=1.2m		土かぶりh=1.4m	
	水圧 (MPa)		水圧 (MPa)		水圧 (MPa)		水圧 (MPa)		水圧 (MPa)	
	0.75	1.3	0.75	1.3	0.75	1.3	0.75	1.3	0.75	1.3
75	7.5 (5.5)	12.5 (9.5)	5.5 (4.5)	9.5 (7.0)	4.5 (3.5)	8.0 (6.0)	4.0 (3.0)	6.5 (5.0)	3.5 (2.5)	5.5 (4.5)
100	9.0 (7.0)	15.5 (11.5)	7.0 (5.5)	12.0 (9.0)	5.5 (4.5)	9.5 (7.5)	5.0 (3.5)	8.0 (6.0)	4.0 (3.0)	7.0 (5.5)
150	12.5 (9.5)	21.0 (16.0)	9.5 (7.0)	16.5 (12.5)	8.0 (6.0)	13.5 (10.0)	6.5 (5.0)	11.5 (8.5)	6.0 (4.5)	10.0 (7.5)
200	15.5 (11.5)	26.5 (20.0)	12.0 (9.0)	20.5 (15.5)	10.0 (7.5)	17.0 (13.0)	8.5 (6.5)	14.5 (11.0)	7.0 (5.5)	12.0 (9.5)
250	18.5 (14.0)	31.5 (23.5)	14.5 (11.0)	25.0 (18.5)	12.0 (9.0)	20.5 (15.5)	10.0 (7.5)	17.5 (13.0)	9.0 (6.5)	15.0 (11.5)

(誤) 7.0 12.0

(正) 7.5 12.5

以上