

「NS形・S形 ダクタイル鉄管管路の設計 JDPA T35」(2025年3月 発行)訂正のお知らせ

一 般 社 団 法 人
日 本ダクタイル鉄管協会

「NS形ダクタイル鉄管管路の設計 JDPA T 35」(2025 年 3 月発行分) 35 ページ、Sベンドの一体化長さ早見表(表 21-1) について誤りがありましたので、4月24日付で訂正いたしております。

4月24日以前に、当資料をダウンロードされた方はお手数ですが お手元の資料の差し換えをお願いいたします。

なお、訂正はHP公開データのみであり、冊子版技術資料は、正誤表での訂正箇所のお知らせとなりますので、ご了承ください。

表 21-1 Sベンドの一体化長さ(呼び径500～1000)

曲管角度	モーメント アーム	呼び径	土かぶり1.2m				土かぶり1.5m				土かぶり1.8m以上										
			設計水圧(MPa)				設計水圧(MPa)				設計水圧(MPa)										
			0.75		1.3		0.75		1.3		0.75		1.3								
			Lp1	Lp2	Lp1	Lp2	Lp1	Lp2	Lp1	Lp2	Lp1	Lp2	Lp1	Lp2							
22.5°を超え 45°以下	直結	500	2.5	2.0	6.5	6.0	1.5	1.0	6.0	6.0	1.5	1.0	6.0	6.0							
		600				6.5	2.0	1.5	6.5	6.5											
		700			2.0					1.5	6.5										
		800																			
		900			2.5					2.0											
		1000																			
	3 m以下	500	9.5	6.0	18.0	11.5	8.0	6.0	15.0	11.0	6.5	6.0	12.5	11.0							
		600	10.5	7.5	18.5	12.5	9.0	6.5	16.5	12.5	7.5	6.5	13.5	12.5							
		700				13.5								13.0							
		800																			
		900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
		1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							

備考 1) モーメントアーム2m以下および、呼び径900と1000におけるモーメントアーム3m以下の場合、切管長さが1m以下となり配管できないため一体化長さの設定なし。
2) 水平Sベンドの場合はLp1の一体化長さを使用する。

(誤) 22.5° を超え45° 以下
(正) 45° を超え90° 以下

以上