

平成 24 年 6 月 8 日
一般社団法人 日本ダクティル鉄管協会

ダクティル鉄管用切管端面防食材料（GX形）取り付け要領書

訂正のお知らせ

ダクティル鉄管用切管端面防食材料（GX形）取り付け要領書（W17）の記述を部分訂正いたしますので、お手数ですが、お手元の資料のご修正をお願いいたします。

記

< 修正後 >

（ P . 3 ）

．取り付けに使用する工具

（ 5 ）プライヤー（先端部をテープなどで保護）

（ P . 1 2 ）

（ 4 ）工具が自立した後、先端部をテープなどで保護したプライヤーで固定リングを押さえながら操作ナットを締め付ける。

< 訂正前（ 2 箇所 ） >

（ P . 3 ）

．取り付けに使用する工具

（ 5 ）プライヤー

（ P . 1 2 ）

（ 4 ）工具が自立した後、プライヤーで固定リングを押さえながら操作ナットを締め付ける。