

J D P A G 1042 N S形ダクティル鑄鉄管の改正

この規格は、水道、下水道、工業用水道、農業用水などに用いる耐地盤変動(耐震用、耐軟弱地盤用など)に適した呼び径 75～1000 N S形ダクティル鑄鉄管及びN S形ダクティル鑄鉄異形管について規定したものである。

今回、呼び径 75～250 の施工性の向上を図って新たなゴム輪が開発、実用化されたことから追加するなど、平成 20 年 2 月 14 日付けで改正した。

なお、今回の改正は、規格の改正及び改正内容の実施を円滑に行うために、JIS Z 8301(規格票の様式)の追補方式によって行うこととした。

解説の抜粋


3.1 附属書 1 付表 (附属書 1 付表 9 (1)) 呼び径 75～250 N S形直管及び異形管の継手 (継ぎ輪及び帽を除く) は、プッシュ オン タイプであることから、接合時に挿し口でゴム輪を圧縮しながら挿入するために大きな挿入力が必要とする。

今回、従来のゴム輪と水密性が同じで、施工性の向上を図ることができるゴム輪が開発、実用化されたことからタイプ として追加し、従来のゴム輪をタイプ とした。

附属書 1 付表 9 N S形ゴム輪 (1)

呼び径 75～450 直管用、呼び径 75～250 異形管用

タイプ



呼び径 75～250 直管用、異形管用

タイプ

